Инженерные системы

1. Адрес	393463, Тамбовская обл, г. Уварово, мкр. Молодежный, д. 1
2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения	
Наличие системы	—
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	17
3. Внутридомовая инженерная система водоотведения	
Наличие системы	Да
Тип	Централизованная канализация
Материал сети	чугун
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	17
4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения	
Наличие системы	Да
Тип	центральное
Количество вводов в МКД, шт	1
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Физический износ, %	0
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения	
Наличие системы	Да
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт	1
Тип	Централизованная (от городской сети)
Физический износ, %	14
Год проведения последнего капитального ремонта	—
5.1 Стояки	
Физический износ	15
Материал стояков	Полипропилен; Сталь
5.2 Запорная арматура	
Физический износ	14
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС	
Материал сети	Сталь черная
Физический износ	35
6. Внутридомовая система отопления	
Наличие системы	Да
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип системы	Центральная
Тип теплоисточника или теплоносителя	Вода
Физический износ, %	9
Количество вводов в МКД, шт	1
6.1 Отопительные приборы	
Тип	Радиатор
Физический износ	0
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления	
Материал теплоизоляции сети	Вспененный полиэтилен (энергофлекс)
Материал сети	Сталь
Физический износ	10
6.3 Стояки	
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления	Горизонтальная
Материал	Сталь
Физический износ	0

6.4 Запорная арматура

Физический износ 0

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ 0

Год проведения последнего капитального ремонта —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы Да

Тип системы Центральное

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт 1

Физический износ 5

Год проведения последнего капитального ремонта —

7.1 Запорная арматура

Физический износ 9

7.2 Стояки

Материал Сталь

Физический износ 14

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ 12

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС Сталь

Материал теплоизоляции сети Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

8. Лифты

Лифты отсутствуют

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

9.1

Наименование коммунального ресурса Горячая вода

Марка прибора учета ВКТ-7-03

Заводской номер (серийный) ГВС 196293

Дата ввода в эксплуатацию 01.10.2022

Межповерочный интервал —

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

9.2

Наименование коммунального ресурса Холодная вода

Марка прибора учета ВКТ-7-02

Заводской номер (серийный) ХВС 196293

Дата ввода в эксплуатацию 01.05.2022

Межповерочный интервал 6

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

9.3

Наименование коммунального ресурса Тепловая энергия

Марка прибора учета ТВМ

Заводской номер (серийный) 3060258

Дата ввода в эксплуатацию 01.11.2020

Межповерочный интервал —

Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета Нет

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют